

بررسی عملکرد انتقال انرژی از پنجره‌ها در ساختمان اداری با بهره‌مندی از روشنایی روز

۱ سارا شمشیری، ۲ محسن دوازده امامی*، ۳ آبتین عطایی

چکیده

در ساختمان‌های اداری که در آب و هوای گرم واقع شده‌اند، بخش‌های پیرامونی ساختمان به شدت با میزان مصرف انرژی در ارتباط هستند. پنجره‌ها منابع اصلی جذب گرما و در نتیجه افزایش مصرف انرژی در بخش سرمایه‌گذاری ساختمان هستند، اما می‌توانند در کاهش مصرف انرژی در ساختمان زمانی که جهت ادغام روشنایی روز و نور مصنوعی جهت تامین روشنایی مورد استفاده قرار گیرند، سهم‌گیرند. مطالعه حاضر بر روی بررسی کاهش مصرف انرژی به وسیله ادغام نور مصنوعی و روشنایی روز و تغییر پوشش شیشه پنجره‌ها و تاثیر آن بر بار برودتی و روشنایی ساختمان متمرکز می‌باشد. جهت انجام این تحقیق یک ساختمان اداری معمولی واقع در آب و هوای گرم توسط نرم افزار eQuest شبیه‌سازی شده است. با تغییر در پوشش پنجره و ادغام با روشنایی روز، کاهش قابل توجهی در میزان مصرف انرژی ایجاد می‌شود. برای نمونه در صورت استفاده از پنجره دوجداره شفاف، اگر از روشنایی روز جهت تامین بخشی از روشنایی فضا استفاده شود، پنجره‌ها دارای سایبان با شدت میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی، سرمایه‌گذاری و کل به ترتیب ۴۵٪، ۱۶٪ و ۲۰٪ نسبت به ساختمانی که از همان پنجره بدون بهره‌مندی از روشنایی روز و بدون سایبان باشد، کاهش می‌یابد.

تاریخ دریافت:

۱۳۹۵/۴/۲۲

تاریخ پذیرش:

۱۳۹۵/۸/۸

کلمات کلیدی:

شیشه پنجره،
مصرف انرژی الکتریکی،
روشنایی روز،
سایبان،
ساختمان اداری

۱. دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران s_shamshiri@yahoo.com

۲. دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک (نویسنده مسئول) mohsen@cc.iut.ac.ir

۳. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده انرژی و محیط زیست

abtinataei@gmail.com

۱. مقدمه

امروزه میزان تقاضای انرژی به طور مداوم در حال افزایش است و به احتمال زیاد در آینده نیز افزایش خواهد یافت. گزارش بریتیش پترولیوم در مورد وضعیت فعلی انرژی، افزایش ۲،۳ در مصرف جهانی انرژی اولیه در جهان را نشان می‌دهد [۱]. رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز و سطح آسایش، مصرف انرژی ساختمان را افزایش داده‌اند [۲]، [۳]. لذا کاهش مصرف انرژی در ساختمان می‌تواند سهم قابل توجهی از کاهش تقاضای جهانی برای انرژی را در بر داشته باشد [۴]، [۵]. ساختمان‌های اداری معمولاً میزان بالایی از افزایش حرارت داخلی را به دلیل نرخ بالای تجمع افراد و استفاده قابل توجهی از تجهیزات و روشنایی منتشر می‌کنند [۶] و عملکرد کارکنان ادارات در انجام کارهای مختلف خود به شرایط آسایش ارائه شده در ساختمان بستگی دارد. بنابراین، بهره‌وری آنها به طور مستقیم وابسته به میزان راحتی ارائه شده در داخل ساختمان است [۷]. ساختمان‌های اداری مقدار قابل توجهی از مصرف انرژی در قالب سرمایش / گرمایش و روشنایی، تجهیزات، آب گرم، تهویه و برنامه‌های کاربردی دیگر دارند [۸]. در یک ساختمان اداری معمولی، نور مصنوعی و سیستم‌های خنک‌کننده/گرم‌کننده/تجهیزات به عنوان عوامل عمده مصرف انرژی هستند، لذا این‌گونه ساختمان‌ها بهترین اهداف برای صرفه‌جویی در انرژی هستند [۹]. آژانس بین‌المللی انرژی نشان داده است که در یک ساختمان اداری معمولی، بخش عمده‌ای از مصرف انرژی را نور مصنوعی و به دنبال آن عملیات سرمایش و گرمایش دارد [۲]. ساختمان‌های اداری سهم نسبتاً بالایی از مصرف انرژی روشنایی در واحد سطح با توجه به الزامات کارکردی و عملیاتی خود دارند [۸].

در آب و هوای گرم، سیستم‌های خنک‌کننده در ساختمان‌های اداری بالاترین سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهند. افزایش گرمای داخلی و افزایش جذب انرژی خورشیدی از پوشش بیرونی در بار برودتی در یک ساختمان اداری مؤثر است. به ویژه افزایش گرما از طریق پنجره‌ها نشان دهنده جزء مهمی از بار برودتی و در نتیجه یکی از عوامل اصلی مصرف انرژی است [۱۰]. سطوح نورگذر پنجره نقش مهمی در عملکرد انرژی ایفا می‌کند و اثر قابل توجهی در مصرف کلی انرژی ساختمان دارند. جریان گرما از طریق سطوح نورگذر یک پنجره با توجه به تابش خورشید باعث افزایش گرما و در نهایت افزایش بار خنک‌کننده می‌شود [۱۱]. در ساختمان‌ها، افزایش انرژی خالص از طریق

پنجره‌ها بستگی به خواص حرارتی مواد سطوح نورگذر دارد. پنجره‌های با شیشه‌های پوشش داده شده دوجداره، برای کاهش تلفات گرما و انرژی استفاده می‌شود. آنها در مقایسه با پنجره‌های دوجداره بدون پوشش قدیمی از نظر کاهش مصرف انرژی توسط کاهش بار برودتی، بسیار موثر هستند. اگرچه، لعاب رنگی پوشش شیشه‌ها شانس بهره‌مندی از نور روز جهت یکپارچه سازی با نور مصنوعی را کاهش می‌دهد [۱۲].

توسط نور روز دریافتی از طریق پنجره‌ها می‌توان به طور قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی روشنایی در ساختمان‌های اداری کمک نمود [۱۱]. این ایده را می‌توان به عنوان یک استراتژی منفعل، کاهنده مصرف انرژی ساختمان، بهبود بخش آسایش بصری و بدون هر گونه هزینه‌های عملیاتی و گران قیمت نصب و راه اندازی در نظر گرفت. لیم و همکاران [۱۳] با هدف ارزیابی عملکرد نوری از روشنایی روز، شبیه‌سازی عددی از یک ساختمان دولتی اداری معمولی در مالزی انجام داده‌اند. بر اساس این شبیه‌سازی، آنها دریافتند که با تغییر پوشش پنجره‌ها و اضافه کردن پرده داخلی، بهبود قابل توجهی در مقدار روشنایی روز و با کیفیت برای آسایش بصری می‌تواند به دست آورد. شن و همکاران [۱۴] تاثیر استراتژی‌های کنترل سایه‌های مختلف بر روی عملکرد انرژی ساختمان و روشنایی روز در یک فضای اداری را انجام داده‌اند. سایه داخلی برای جلوگیری از تابش خورشیدی و بهبود آسایش بصری با حذف تابش مستقیم برای کارکنان داخل ساختمان استفاده شده است. آنها چهار استراتژی مختلف کنترل سایه برای به حداکثر رساندن استفاده از نور روز، به حداقل رساندن مصرف انرژی و تامین روشنایی لازم برای دید مطلوب را در نظر گرفته و نقش سایه متحرک خودکار در بهبود انرژی و عملکرد بصری در یک ساختمان اداری بدون توجه به تاثیر انواع مختلف پوشش شیشه‌ای را نشان دادند.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر انواع مختلف پنجره‌های دوجداره از نظر پوشش و رنگ شیشه، سایبان و نوع سیستم روشنایی، بهره‌مندی و عدم بهره‌مندی از روشنایی روز و همچنین تغییر ابعادی ساختمان در انرژی سیستم سرمایشی و روشنایی در ساختمان‌های اداری واقع در آب و هوای گرم می‌باشد. مصرف انرژی روشنایی، سرمایش و کل سالانه با تغییر در پارامترهای مذکور مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله تاثیر تغییر پوشش پنجره‌ها، ادغام روشنایی روز و

روشنایی مصنوعی، ایجاد سایبان برای پنجره‌ها و تغییر ابعادی ساختمان به صورت یکپارچه و در مقایسه با هم مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. روش تحقیق و توسعه مدل سازی ساختمان

انتخاب ابزار مناسب شبیه سازی

شبیه سازی انرژی برای مطالعه جریان انرژی در ساختمان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه‌های شبیه سازی کامپیوتر ابزار تحلیلی موثری برای ساخت مدل‌های ساختمان می‌باشد و از آن برای ساخت و ساز تحقیقات انرژی و ارزیابی طراحی معماری استفاده می‌شود. در حال حاضر نرم‌افزارها و مدل‌های شبیه سازی متعددی از جمله ENER-WIN, DesignBuilder, DOE2, EnergyPlus, Energy Express, TRACE, BSim, ECOTECT, PC-Blast, eQuest و برای انجام تجزیه و تحلیل انرژی در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه، مدل eQuest جهت انجام تجزیه و تحلیل انرژی در یک ساختمان اداری معمولی مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل یکی از معتبرترین مدل‌های شبیه سازی مصرف انرژی ساختمان است که با حمایت وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا تهیه شده است و قادر به انجام کلیه محاسبات مربوط به تبادل حرارت و مصرف انرژی ساختمان بر اساس پروتکل نرم‌افزار Doe2 است [۱۱]. این مدل داده‌های آب و هوایی محل مورد نظر را به صورت فایلی با فرمت BIN دریافت می‌کند و بر اساس اطلاعات وارد شده در مورد طرح مورد نظر، مدل انرژی آن طرح را ایجاد می‌کند. به دلیل ویژگی‌های متمایز آن اجازه می‌دهد که ساختمان پیچیده به سرعت مدل سازی شود [۱۵]. با استفاده از آخرین موتور شبیه سازی برای محاسبه انرژی و ارزیابی طراحی ساختمان از EnergyPlus استفاده می‌شود.

ایجاد و ارزیابی یک مدل ساختمان اداری معمولی

در این مطالعه یک ساختمان اداری به مساحت $3716m^2$ ($40000ft^2$) واقع شده در تهران بررسی شده است. این ساختمان از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر به مدت هفت روز هفته اشغال می‌باشد و سیستم

تهویه مطبوع آن در ساعت ۷ صبح روشن و در ساعت ۶ بعد از ظهر خاموش می‌گردد. هوای مورد نیاز فضاها توسط سیستم‌های حجم متغیر (VAV) با آب سردی که توسط یک چیلر ماریپچی تأمین می‌شود، تهویه می‌گردد. این مقاله با هدف توسعه مجموعه‌ای از استراتژی‌های جدید برای افزایش صرفه جویی انرژی به عنوان تابعی از جداره پنجره‌ها، شیشه‌ها، روشنایی روز و ابعاد ساختمان در حالی که آسایش ساکنین حفظ شود، صورت پذیرفته است. مشخصات فیزیکی و حرارتی دیوارهای خارجی، سقف و کف در تماس با زمین که در مدل در نظر گرفته شده، در جدول (۱) نمایش داده شده است. همچنین بر اساس استاندارد ASHRAE 90.1-2010، نسبت پنجره به دیوار (WWR) برای ساختمان‌های اداری ۵۰٪ فرض شده است. در این مدل یک ساختمان چهار طبقه با اتاق‌های یکسان در هر طبقه فرض شده است.

جدول (۱) مشخصات فیزیکی و حرارتی دیوارهای خارجی، سقف و کف



U-value (W/m ² K)	مقاومت حرارتی (m ² K/W)	ضریت هدایت حرارتی (W/mK)	ضخامت (m)	اجزا از بیرون به داخل	نوع سطح
	۰,۰۰۷	۲,۹	۰,۰۲	Stone cladding	
	۰,۰۸۳	۰,۳	۰,۰۲۵	Air gap	
۰,۷۴۰	۰,۶۲۵	۰,۰۴	۰,۰۲۵	Expanded polystyrene	دیوار خارجی
	۰,۵۸۸	۰,۱۷	۰,۱	Lightweight concrete	
	۰,۰۵۲	۰,۲۵	۰,۰۱۳	Plaster board	
	۰,۰۶۰	۰,۰۱۶	۰,۰۰۹۵	Built-up roofing	
	۰,۲	۰,۰۰۶	۰,۰۱۲	Fiberboard sheathing	
۰,۳۰۳	۱,۸۵	۰,۰۳۵	۰,۰۷۵	R-15, insulation board	سقف
	۱,۱۹	۰,۱۷	۰,۲۰۳	Lightweight concrete	
۰,۵۰۹	۰,۲۱۴	۰,۱۴	۰,۰۳	Flooring	کف

۰,۱۷	۰,۴۱	۰,۰۷	Floor screed
۰,۰۹	۱,۱۳	۰,۱	Cast concrete
۱,۵	۰,۰۴	۰,۰۶	Foam

پس از مدل کردن این ساختمان در eQuest با مشخصات ذکر شده در بالا نسبت میزان مصرف سالانه انرژی الکتریکی در بخش‌های مختلف، معادل جدول (۲) می‌باشد.

جدول (۲) نسبت میزان مصرف سالانه انرژی الکتریکی در بخش‌های مختلف ساختمان


	Electricity kWh (x000)	Natural Gas Btu	Steam Btu	Chilled Water Btu
Space Cool	189.6	-	-	-
Heat Reject.	18.8	-	-	-
Refrigeration	-	-	-	-
Space Heat	-	-	-	-
HP Supp.	-	-	-	-
Hot Water	-	-	-	-
Vent. Fans	102.4	-	-	-
Pumps & Aux.	113.5	-	-	-
Ext. Usage	-	-	-	-
Misc. Equip.	318.6	-	-	-
Task Lights	30.4	-	-	-
Area Lights	321.0	-	-	-
Total	1,094.4	-	-	-



Electricity

شکل (۱) مقایسه میزان انرژی مصرفی ماهانه در بخش سرمایه‌سازی ساختمان اداری شبیه‌سازی شده و ساختمان مرجع [۱۴]

همانطور که در شکل (۱) مشاهده می‌شود، در اغلب ماه‌ها میزان مصرف انرژی در ساختمان مدل شده اختلاف ناچیزی با میزان مصرف انرژی در ساختمان موجود در مقاله دارد، حداکثر میزان خطا در ماه نوامبر معادل ۲۴٪ و میانگین میزان خطای مشاهده شده حدود ۲٪ می‌باشد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مدل ساختمان اداری این تحقیق به اندازه کافی برای انجام تجزیه و تحلیل‌های بعدی قابل اعتماد است.



همانطور که در جدول (۲) مشاهده می‌شود، میزان مصرف انرژی الکتریکی کل ساختمان در یک سال برابر ۱۰۹۴۴۰۰ kWh (۲۹۴,۵ kWh/m²/year) می‌باشد. تفکیک در مصرف انرژی سالانه ساختمان اداری مدل شده نشان می‌دهد که ۴۰٪ (۴۲۴۳۰۰ kWh) از کل انرژی صرف سرمایه‌گذاری ساختمان، ۳۱٪ صرف روشنایی و ۲۹٪ صرف تجهیزات می‌گردد.

جهت اطمینان از صحت نحوه شبیه‌سازی و نتایج حاصله از آن، یک مسئله نمونه برای ساختمانی در اورلاندو در ایالت فلوریدا حل شد و با نتایج مرجع [۱۶] مدل شده است مقایسه گردید. نتایج، تشابه بسیار زیادی در مصرف انرژی نهایی برای هر دو مدل نشان می‌دهد. نتایج حاصل شده از این مقایسه در شکل (۱) نشان داده شده است.

۳. تجزیه و تحلیل عملکرد انرژی

بدون بهره‌گیری از روشنایی روز


در ابتدا جهت بررسی عملکرد انرژی مدل ساختمان اداری در این تحقیق، با تغییر در نوع شیشه پنجره‌ها شبیه‌سازی انجام شده است و میزان تاثیرگذاری آن بر روی مصرف انرژی سرمایشی و انرژی کل مورد تحلیل قرار گرفته است. لذا سه نوع شیشه که بیشترین کاربرد را در این نوع آب و هوا دارد برای این مدل پیش‌بینی شده که مشخصات آنها در جدول (۳) نمایش داده شده است.


جدول (۳) مشخصات حرارتی شیشه‌های مختلف پنجره

VLT (درصد نورمرئی عبور کننده)	SHGC (ضریب ورود حرارت تابشی)	U-factor (W/m ² K) (ضریب انتقال حرارت رسانشی)	نوع شیشه پنجره
۷۴٪	۰٫۷	۲٫۸	شیشه شفاف دوجداره (۶/۱۳/۶mm)
۴۷٪	۰٫۵	۲٫۶	شیشه برنز دوجداره mm(۶/۱۳/۶)
۴۴٪	۱٫۹	۰٫۴	شیشه دوجداره با پوشش Low-E (۶/۱۳/۶mm)

انرژی لازم برای خنک‌کاری سالانه و کل مصرف انرژی ساختمان به عنوان شاخص برای ارزیابی و مقایسه عملکرد انرژی استفاده شده است. تغییر در میزان مصرف انرژی ماهانه در ساختمان اداری مدل شده با شیشه پنجره‌های مختلف در شکل (۲) نشان داده است. از شکل (۲) اینگونه نتیجه می‌شود که اوج مصرف انرژی الکتریکی (پیک مصرف) در ماه‌های تابستان اتفاق افتاده است که به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی می‌باشد و همانطور که مشاهده می‌شود الگوی تغییرات انرژی کل به روال انرژی سرمایش می‌باشد و این بدان علت است که بیشترین میزان مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان اداری توسط سیستم‌های سرمایشی می‌باشد. بیشینه مصرف انرژی الکتریکی در ماه آگوست (مرداد) اتفاق افتاده است که با بازه دمایی ۳۶ تا ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ماه سال است. در مقابل

کمترین میزان مصرف انرژی الکتریکی را در ماه ژانویه (بهمن) با دمای (۵-) تا (۱۰-) درجه سانتیگراد که در نتیجه داشتن کمترین میزان مصرف انرژی الکتریکی جهت سرمایش است، دارد. در این ساختمان همانطور که در شکل مشخص است پنجره با شیشه‌های شفاف به دلیل جذب تابش بیشتر از پنجره‌ها، بیشترین میزان مصرف انرژی ماهانه را دارند و باعث افزایش بار سرمایشی به ویژه در ایام تابستان می‌گردد. به علاوه، با تغییر نوع شیشه پنجره به برونز و Low E به میزان قابل توجهی مصرف انرژی الکتریکی در بخش سرمایش در مقایسه با شیشه‌های شفاف کاهش می‌یابد. فیلم رنگی موجود در شیشه‌های برونز و پو شس Low E در شیشه‌ها باعث کاهش میزان حرارت جذب شده از خورشید می‌شود و در نهایت میزان بار سرمایشی را کاهش می‌دهد.





شکل ۲) مصرف انرژی الکتریکی ماهانه برای ساختمان اداری با شیشه پنجره‌های مختلف بدون بهره‌گیری روشنایی روز

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شیشه‌های برنز و Low E مقدار مصرف انرژی سالانه را در مقایسه با شیشه‌های شفاف به ترتیب به میزان ۸٪ و ۱۵٪ کاهش داشته است و علاوه بر آن مصرف انرژی الکتریکی در بخش سرمایش ۱۶٪ و ۲۸٪ به ترتیب کاهش داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از شیشه‌های Low E جهت پنجره ساختمان‌های اداری که در آب و هوای گرم واقع شده‌اند جهت زمانی که از روشنایی روز بهره‌برداری نمی‌شود، در کاهش مصرف انرژی موثر است. پوشش ساطع‌کننده حرارت روی شیشه‌های Low E حرارت را از محیط بیرون جذب می‌کند لذا باعث کاهش جذب خورشیدی و هزینه سرمایشی می‌گردد.

بهره‌گیری از روشنایی روز



در این مقاله مزایای استفاده از روشنایی روز جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان اداری به روش‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. جهت بهره‌مندی از روشنایی روز از سیستم کنترل روشن/خاموش (on/off) استفاده شده است.


کنترل on/off

در این سیستم زمانی که میزان شدت رو شنایی مورد نیاز جهت رو شنایی اتاق مورد نظر کافی با شد سیستم روشنایی مصنوعی خاموش می‌گردد و از روشنایی روز استفاده می‌شود و در زمانی که این میزان روشنایی ناکافی باشد سیستم روشنایی مصنوعی روشن می‌شود. نتایج شبیه سازی انجام شده توسط این سیستم کنترلی در شکل (۳) نمایش داده شده است.

بهره‌مندی از رو شنایی روز جهت تامین شدت رو شنایی فضای داخل همانطور که انتظار می‌رود، باعث کاهش میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی می‌گردد. در این شبیه‌سازی میزان کاهش مصرف انرژی با استفاده از شیشه‌های شفاف، برنز و Low E مورد بررسی قرار گرفته است و به ترتیب ۴۵٪، ۴۰٪ و ۲۷٪ کاهش در مصرف انرژی الکتریکی بخش روشنایی ایجاد نموده است. همانطور که در شکل (۳) مشاهده می‌شود، برخلاف زمانی که از رو شنایی روز بهره‌برداری نمی‌شد، استفاده از پوشش روی شیشه‌های باعث افزایش مصرف انرژی در این بخش در مقایسه با شیشه‌های شفاف می‌گردد. بهره‌مندی از رو شنایی روز از آنجایی که میزان استفاده از رو شنایی مصنوعی را کاهش می‌دهد باعث کاهش بار داخلی ساختمان می‌گردد و در این شبیه‌سازی به میزان ۸٪، ۲۳٪ و ۳۳٪ به ترتیب با استفاده از شیشه‌های شفاف، برنز و Low E در میزان مصرف انرژی نسبت به شیشه‌های شفاف و بدون بهره‌مندی از روشنایی روز کاهش ایجاد شده‌است. اما تاثیر این تغییر در میزان مصرف انرژی کل جهت شیشه‌های شفاف، برنز و Low E به ترتیب ۱۲٪، ۲۲٪ و ۲۴٪ در مقایسه با شیشه‌های شفاف و بدون بهره‌مندی از رو شنایی روز، می‌باشد که مشاهده می‌شود نرخ کاهش مصرف انرژی، به علت اثر متقابل تغییر نوع شیشه بر مصرف انرژی در سیستم روشنایی و سیستم سرمایشی، کاهش یافته است اما از آنجایی که استفاده از شیشه‌های رنگی و Low E باعث کاهش انرژی مصرفی در بخش سرمایش به میزان قابل توجهی بوده است در نهایت باعث کاهش مصرف انرژی کل گردیده است.

- Daylighting (baseline design)
- Daylighting (Bronze Window)
- Daylighting (Low E Window)






شکل ۳ مصرف انرژی الکتریکی ماهانه برای ساختمان اداری با شیشه‌های مختلف پنجره و بهره‌گیری از روشنایی روز توسط سیستم کنترل on/off

استفاده از سایه‌بان‌های عمودی و افقی جهت پنجره‌ها بدون بهره‌مندی از روشنایی روز

موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است استفاده از سایه‌بان‌های افقی و عمودی و بررسی تاثیر آن بر روی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش‌های روشنایی و سرمایش ساختمان و ارزیابی اثر تغییر نوع شیشه‌های پنجره و بهره‌مندی از روشنایی روز، بر عملکرد آنها می‌باشد. شکل (۴) میزان مصرف انرژی در بخش‌های روشنایی و سرمایش و همچنین مصرف کل انرژی الکتریکی در ساختمان را با در نظر گرفتن سایه‌بان افقی جهت پنجره‌های جنوبی و سایه‌بان عمودی جهت پنجره‌های شرقی و غربی طبق استاندارد ASHRAE 90-1 بدون بهره‌مندی از روشنایی روز جهت ساختمان اداری برای انواع پوشش پنجره‌های مذکور، نشان می‌دهد.





شکل ۴) مصرف انرژی الکتریکی ماهانه برای ساختمان اداری با استفاده از سایه‌بان‌های افقی و عمودی با شیشه پنجره‌های مختلف بدون بهره‌گیری روشنایی روز

میزان کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش جهت شیشه‌های شفاف، برنز و Low E در مقایسه با ساختمان با پنجره‌های بدون سایه‌بان و شیشه شفاف به ترتیب ۸٪، ۲۲٪ و ۳۲٪ می‌باشد.

با بهره‌گیری از روشی روز

در این بخش تاثیر سایه‌بان پنجره‌ها در صورتی که از روشی روز جهت تامین روشنی اتاقها مورد استفاده قرار گیرد بر میزان مصرف انرژی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در شکل (۵) نتایج شبیه سازی انجام شده نمایش داده شده است.





شکل ۵) مصرف انرژی الکتریکی ماهانه برای ساختمان اداری با استفاده از سایه‌بان جهت پنجره‌ها و شیشه‌های مختلف پنجره و بهره‌گیری از روشنایی روز توسط سیستم کنترل on/off

میزان کاهش مصرف انرژی در روشنایی ساختمان با استفاده از شیشه‌های شفاف، برنز و Low E در این بخش به ترتیب ۴۵٪، ۴۰٪ و ۲۷٪ می‌باشد مشاهده می‌شود همانطور که انتظار می‌رفت، ایجاد سایبان جهت پنجره‌ها تاثیری بر روی میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی نسبت به زمانی که از سایبان استفاده نشده است ندارد. این میزان کاهش برای سیستم سرمایش به همان ترتیب برابر است با ۱۶٪، ۲۸٪ و ۳۷٪ و در این کاهش در کل میزان مصرف انرژی برابر است با ۲۰٪، ۲۵٪ و ۲۶٪. نتایج نشان می‌دهد میزان تاثیرگذاری سایبان جهت پنجره‌ها در کاهش مصرف انرژی در مقایسه با زمانی که پنجره‌ها بدون سایبان باشند میزان قابل توجهی نمی‌باشد مگر زمانی که ۲٪ کاهش در مصرف انرژی با توجه به هزینه‌های آن مقرون به صرفه باشد.

در نهایت کل مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و میزان تغییرات آن با پارامترهای ذکر شده در جدول (۴) جمع‌بندی شده است.



جدول ۱) میزان مصرف انرژی الکتریکی برای پارامترهای مختلف با و بدون بهره‌گیری از روشنایی روز
 * . این مقدار جهت مقایسه مقدار کاهش در نظر گرفته شده است

مصرف انرژی سرمایشی (KWh)/میزان کاهش. %		مصرف انرژی روشنایی (KWh)/میزان کاهش. %		مصرف انرژی کل (KWh)/میزان کاهش. %		نوع پارامتر	شیشه شفاف
با بهره‌گیری از روشنایی روز	بدون بهره‌گیری از روشنایی روز	با بهره‌گیری از روشنایی روز	بدون بهره‌گیری از روشنایی روز	با بهره‌گیری از روشنایی روز	بدون بهره‌گیری از روشنایی روز		
۲۱۰۲۱۰	۲۲۸۶۲۰*	۶۱۳۴۰	۱۱۲۴۸۰*	۳۷۲۶۶۰	۴۴۲۲۳۰*	حالت پایه	شیشه شفاف
۸٪		۴۵٪		۱۲,۳٪		با سایبان	
۱۹۲۵۶۰	۲۱۰۶۸۰	۶۱۳۵۰	۱۱۲۴۸۰	۳۵۵۰۳۰	۴۲۴۲۴۰	حالت پایه	شیشه برنز
۱۶٪	۸٪	۴۵٪	۰٪	۲۰٪	۴٪	با سایبان	
۱۷۶۳۰۰	۱۹۲۴۵۰	۶۷۳۳۰	۱۱۲۴۸۰	۳۴۴۷۵۰	۴۰۶۰۵۰	حالت پایه	شیشه Low E
۲۳٪	۱۶٪	۴۰٪	۰٪	۲۲٪	۸٪	با سایبان	
۱۶۳۹۶۰	۱۷۹۳۲۰	۶۷۳۵۰	۱۱۲۴۸۰	۳۳۲۴۳۰	۳۹۲۹۱۰	حالت پایه	شیشه Low E
۲۸٪	۲۲٪	۴۰٪	۰٪	۲۵٪	۱۱٪	با سایبان	
۱۵۲۳۰۰	۱۶۳۴۹۰	۸۱۶۶۰	۱۱۲۴۸۰	۳۳۵۰۵۰	۳۷۷۱۱۰	حالت پایه	شیشه Low E
۳۳٪	۲۸٪	۲۷٪	۰٪	۲۴٪	۱۵٪	با سایبان	
۱۴۴۴۳۰	۱۵۵۳۷۰	۸۱۷۱۰	۱۱۲۴۸۰	۳۲۷۲۵۰	۳۶۸۹۸۰	حالت پایه	شیشه Low E
۳۷٪	۳۲٪	۲۷٪	۰٪	۲۶٪	۱۷٪	با سایبان	

۴. نتایج و یافته‌های تحقیق

پنجره‌های بزرگ در ساختمان‌های اداری معمولاً اجازه ورود نور بیشتری از پنجره‌ها به داخل می‌دهند و باعث ایجاد تعادل قیود روشنایی و مصرف انرژی توسط سیستم روشنایی و سیستم‌های سرمایشی می‌شوند. در این مقاله یک مدل از ساختمان اداری جهت شبیه‌سازی عملکرد انرژی توسط برنامه eQuest تهیه گردیده است. این بررسی به منظور تعیین تاثیر تغییرات پیرامونی ساختمان شامل نوع شیشه‌های پنجره، سایبان پنجره‌ها و تغییر نسبت ابعادی ساختمان بر روی عملکرد انرژی ساختمان در شرایط آب و هوایی گرم جهت ساختمان اداری می‌باشد. مصرف انرژی در بخش‌های روشنایی و سرمایش پارامترهایی هستند که جهت ارزیابی عملکرد انرژی الکتریکی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تجزیه و تحلیل انجام شده نشان می‌دهد که در یک ساختمان اداری که در آب و هوای گرم واقع شده است در صورت استفاده از پنجره دوجداره شفاف، اگر از روشنایی روز جهت تامین بخشی از روشنایی فضا بهره‌مند شود، پنجره‌ها دارای سایبان باشد، میزان مصرف انرژی در بخش روشنایی، سرمایش و کل به ترتیب ۴۵٪، ۱۶٪ و ۲۰٪ نسبت به ساختمانی که از همان پنجره بدون بهره‌مندی از روشنایی روز و بدون سایبان باشد، کاهش می‌یابد. برای همان ساختمان کل مصرف انرژی در صورتی که نوع شیشه‌ها برنز باشد ۲۵٪ و اگر شیشه‌ها Low E باشد ۲۶٪ کاهش می‌یابد.

منابع

- [1] Re e a W W E H H n e B B t t t a t t t c a l R e e f W W r r r e g y June 2015.
- [2] .. W W n n e r g y n n n m m m a i i n n a l r r r e g y A g y e y W W W W e n n e r g y t t t t c c 2 2 2 1 ..
- [3] o o i e i R a h d a .. m m m a m d a d e h d d d d .. i i i a e i i m m m p a r a t e d d d d y d PCM and ice thermal energy storage tank for air-conditioning systems in office u u l l n n n r g s A p e p h e m a l n n g n n n g n n c o o 6 6 o o 2 0 1 6, pp. 391° 399, Mar. 2016.
- [4] .. B a s h B e h m a d d e a s s, o o o u u u e n n n u m p n n n m m p a s s s s on economic growth of Sub- a h a f ? ? ? a ? ? ? r r e g y o o 4 4 p p 4 4 ° 8 3, Jun. 2013.
- [5] .. i i i a e i i d e d a e i R a s h a Y o., O O p i m m m n g n n e m o f a o f f - g r i d h y r r n e n e b a b l e e r e r g y t y t t e m f o a o f e f l l n n r g, o o r a o f R e w e a b l e and Sustainable Energy, vol. 7, no. 5, p. 053123, Sep. 2015.

- [6] oho .. a .. oof e tagtttet ttt nn he mmpa f iifferett genders and ages on satisfactio h he a evvnnnme ofe f llnnrgs, Building and Environment, vol. 45, no. 6, pp. 1529° 1535, Jun. 2010.
- [7] A. Gasparella, G. Pernigotto, F. Cappelletti, P. Romagnoni, and P. Baggio, nnn alyii add mddeliing of ddddwwadd giaii ig tytt em erergy performance fo a lell uuulate nennnenal uullnnrg, rrrre gy add llll nnnrgs oo 33 oo pp. 1030° 1037, Apr. 2011.
- [8] .. nen rrrhe r al mmmfo ofe f llnnrgs ooo a e ie mmmme,,,e ,, llll nnnrg add vvvnnnme 44 oo ,, pp 3399° 1408, Jul. 2009.
- [9] Ihm kakk rr aiii add D. ,e., mmpa f ddddwwleett nnn nn the erergy perform a f nennnenal uullnnrgs ootth oo ea e gy ooiiicy vol. 44, pp. 1° 9, May 2012.
- [10] T. Berger, C. Amann, H. Formayer, A. Korjenic, B. Pospichal, C. Neururer, and mmmny mmpa f rr nan tttat ttt add ll mnte nchange upnn erergy menan of ofe f llnnrgs nnnenannu iiiia iii llll nnnrgdaddlvvmmmmmmmmll pp 258° 269, Nov. 2014.
- [11] M.-T. Ke, C.-H. Yeh, and J.- iia., nnn alyii of uullnnrg erergy consumption parameters and energy savings measurement and verification by applying eUUoooooaoofæoooooogydadddddiddddd6666 pp.100° 107, Jun. 2013.
- [12] H. Arsenault, M. Hébert, and M.- Duo EEfett of glaiingooauu type perception of daylight quality, arousal, and switch-on patterns of electric light oooofæooonnnnnnnnnnnnnn vvvnnnmevvvwwv66 pp.233° 231, Oct. 2012.
- [13] Y.-W. Lim, M. Z. Kandar, M. H. Ahmad, D. R. Ossen, and A. M. Abdullah, Bnnnnnngfa e g e fo layl ighiing uualty in typical government office uullnnrg, llllll ll g addnnnoooonnevvvwwv77 pp.144° 204, Nov. 2012.
- [14] .. She add .. mmpessssssiiieiiii iiy alaly llll nn layl ighiing add erergy r perform a f permnte ofe f h a a e shgnnnannlll nnnrg a Environment, vol. 59, pp. 303° 314, Jan. 2013.
- [15] D. lllyela ll W nan ,, uu mme a Gr h ff nntttat ttg the bapabbtie of uullnnrg erergy perform a iiiiai ii progmam llll nnnrg a Environment, vol. 43, no. 4, pp. 661° 673, Apr. 2008.
- [16] N. Nassif, ieii eoo add .. Race e gy rerfrr me a alyii of cœ rher mal rrrr age fo mmmmllelll VV tytt em oo ,, pp 7733° 1718, 2013.